



TIDAHOLMS
KOMMUN

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Ärendenummer: KS 2022/6

Antagen: 2018-03-26

Senast reviderad: 2020-12-01

➤ Författningssamling

Taxa och regler för brandskyddskontroll

Skriv din första rubrik på sidan 3.....3

Exempel på tabell..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

Exempel på tabell för delegationsordning..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

Taxa och regler för brandskyddskontroll för Tidaholms kommun

Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 vad gäller taxekonstruktion.
Gäller från och med 1 april 2022.

§ 1

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska förbränningsanordningar återkommande kontrolleras i brandförebyggande syfte, med längst de intervaller som följer av nedanstående kontrollfrister, räknat från den dag den senaste kontrollen genomfördes.

§ 2

Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.

Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av

1. sotbildning och beläggningar
2. skador eller förändringar av det tekniska utförandet
3. temperaturförhållanden
4. tryckförhållanden och täthet
5. drift och skötsel

Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningarna omfattas inte av kontrollen.

§ 3

Avgift för utförd brandskyddskontroll regleras genom den av kommunfullmäktige fastställda timtaxan. Taxan omfattar en inställelseavgift/grundavgift samt en timersättning som motsvarar effektiv nedlagd tid på kontrollobjektet avrundat till närmast kvartstimma.

§ 4

Taxan ska följa index för sotning och brandskyddskontroll enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2002:83. Beräkningen grundar sig på formeln 80 procent lönekostnad och 20 procent konsumentprisindex. Beslut om justering enligt index görs av den gemensamma samhällsskyddsnämnden.

Aktuell grundavgift/inställelseavgift och timtaxa redovisas i särskild bilaga.

§ 5

Tidsintervaller för brandskyddskontroll

Enligt MSB:s föreskrift 2014:6 gällande från 2015-01-01.

Eldstad som anmälts som oanvänd ska brandskyddskontrolleras innan den åter får tas i bruk.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna	
Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja	3 år
Eldning med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning	6 år
Eldning i mycket begränsad omfattning	6 år
Eldning i panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal	6 år
Vid eldning med annat bränsle	6 år
Panna för eldning med gas och ansluten till avgaskanal	6 år

Kökspis, ugn, annan jämförbar förbränningsanordning	
Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja	3 år
Vid eldning med annat bränsle	6 år
Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre omfattning ≤ 500 kg ved/år eller finns i ett fritidshus (fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus)	6 år

Lokal eldstad	
Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen är kontrollfristen -dock för lokaleldstäder som används i mindre omfattning	3 år 6 år
Lokaleldstaden som används i mindre omfattning	6 år
Lokaleldstaden som uteslutanden eldas med gas	6 år
Lokaleldstaden som eldas med pellets i anläggningen som är helautomatisk och speciellt konstruerad för ändamålet	6 år
Lokaleldstäder belägen i fritidshus (fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus)	6 år
Imkanal	
Frånluftskanal från matlagingsutrymme i restauranger, storkök	2 år

Bilaga

Taxa för brandskyddskontroll

Gäller från och med 2022-04-01.

Uppräkning med 1,98%

Grundavgift/inställelseavgift för brandskyddskontroll	168 kr
Timtaxa för brandskyddskontroll	690 kr

Taxan beräknas utifrån löneavtal mellan Sveriges skorstenfejarförbund och Kommunal samt konsumentprisindex enligt formeln 80% lönekostnad och 20% prisindexökning.