



KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

2015:17

Sotningsfrister för Tidaholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2010.

Ändringar antagna av kommunfullmäktige 25 maj 2015. Gäller från och med 1 januari 2015.

Grundar sig på MSB:s föreskrift MSB2014:6.

Tidsintervall för sotning

Värmepanna – Varmvattenpanna – Varmluftspanna – Ångpanna

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare oavsett typ av bränsle..... 3 år

Fasta bränslen

Eldning i konventionell panna..... 3 ggr/år

Eldning i panna med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet. Pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning..... 2 ggr/år

Eldning med träpellets eller annat bränsle, som är likvärdigt när det gäller sotbildning, och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning..... 1 ggr/år

Flytande bränslen

Eldning i panna för tung eldningsolja eller annat bränsle, som är likvärdigt när det gäller sotbildning..... 3 ggr/år

Eldning i panna för lätt eldningsolja eller annat bränsle, som är likvärdigt när det gäller sotbildning, och där pannans märkeffekt överstiger 60 kW..... 1 år

Eldning i panna för lätt eldningsolja eller annat bränsle, som är likvärdigt när det gäller sotbildning, och där pannans märkeffekt ligger under 60 kW..... 2 år

Kökspis – Ugn – Annan jämförbar förbränningsanordning (avser eldning i större omfattning) Om eldning sker för enskilt hushållsbehov, se regler för lokal eldstad

Eldning med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat bränsle som är likvärdigt när det gäller sotbildning..... 6 ggr/år

Eldning med lätt eldningsolja eller annat bränsle som är likvärdig när det gäller sotbildning..... 1 år

Lokal eldstad

Eldstad som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd, eller för matlagning 1 år

Eldstad som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning 3 år

Eldstad i fritidshus 3 år

Imkanal

Restaurang eller storkök..... 3 ggr/år

Imkanal i kök endast för uppvärmning av mat eller motsvarande..... 1 år

Undantag

Räddningsnämnden, eller det företag som anlitas för sotning och brandskyddskontroll, kan meddela undantag från sotning när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen. Räddningsnämnden kan i enskilda fall ändra intervallerna för sotning för att uppfylla kraven på brandsäkerhet.